

VG Steinfeld
WV Steinfeld
Steinfeld 86

96187 Stadelhofen

E-Mail:
bauamt@steinfeld-oberfranken.de



Zeichen: CZ

Datum: 11.06.2020

Vorab-Ergebnisse (mikrobiologische Untersuchung)

Probenahmedatum:	09.06.2020	Untersuchungszeitraum:	09.06. – 11.06.2020
Ersteller des Vorab-Ergebnisses:	Corinna Zahn		

Probenahmestelle	Koloniezahl [KBE/ml]		E.Coli [KBE/100ml]	Coliforme Bakterien [KBE/100 ml]	Enterokokken [KBE/100ml]	Clostridium perfringens [KBE/100ml]
	22 °C	36 °C				
HB Steinfeld	0	0	0	0	0	n.u.
Brauerei Hübner Fasskeller Wasserhahn	0	0	0	0	0	n.u.
Steinfeld 42, Heizraum, Wasserhahn	0	0	0	0	0	n.u.
TB Steinfeld , PNH	0	0	0	0	0	n.u.
Steinfeld Reinwasser PNH	0	0	0	0	0	n.u.

KBE= Kolonie bildende Einheiten
n.u. = nicht untersucht

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2011 verpflichtet ist, unverzüglich jedes Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 09229-7083 (Mo-Fr) bzw. 0172-8958616 (Wochenende).

Dieses Dokument ist eine Vorab-Information. Ein durch Unterschrift freigegebener Prüfbericht folgt in Kürze.