

VG Steinfeld
WV Steinfeld
Steinfeld 86

96187 Stadelhofen



E-Mail: bauamt@steinfeld-oberfranken.de

Zeichen
AS

Datum
20.11.2021

Vorab-Ergebnisse (mikrobiologische Untersuchung)

Probenahmedatum:	18.11.21	Untersuchungszeitraum:	18.11. – 20.11.2021
Ersteller des Vorab-Ergebnisses:		Anna-Lena Schöps	

Probenahmestelle	Koloniezahl [KBE/ml]		<i>E.coli</i> [KBE/100ml]	Coliforme Bakterien [KBE/100 ml]	Enterokokken [KBE/100 ml]	<i>Clostridium perfringens</i> [KBE/100ml]
	22 °C	36 °C				
ON, VG, Behinderten WC, WB	0	0	0	0	0	n.u.
HB linke Kammer, Schöpfprobe	0	0	0	0	0	n.u.
HB rechte Kammer	0	0	0	0	0	n.u.
Untersteinfeld, Fam. Kraus, Milchammer, PN-Hahn	0	0	0	0	0	n.u.

KBE= Kolonie bildende Einheiten
n.u. = nicht untersucht

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2011 verpflichtet ist, unverzüglich jedes Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 09229-7083 (Mo-Fr) bzw. 0172-8958616 (Wochenende).

Dieses Dokument ist eine Vorab-Information. Ein durch Unterschrift freigegebener Prüfbericht folgt in Kürze