

VG Steinfeld
WV Steinfeld
Steinfeld 86

96187 Stadelhofen

E-Mail:
bauamt@steinfeld-oberfranken.de



Zeichen: AS

Datum: 27.11.2019

Vorab-Ergebnisse (mikrobiologische Untersuchung)

Probenahmedatum:	25.11.2019	Untersuchungszeitraum:	25.11. – 27.11.2019
Ersteller des Vorab-Ergebnisses:	Anna-Lena Schöps		

Probenahmestelle	Koloniezahl [KBE/ml]		E.Coli [KBE/100ml]	Coliforme Bakterien [KBE/100 ml]	Enterokokken [KBE/100ml]	Clostridium perfringens [KBE/100ml]	Chlor, freies [mg/l]
	22 °C	36 °C					
Ortsnetz Steinfeld (Gasthof /Brauerei Hübner) Küche Spüle	0	0	0	0	0	n.u.	0,04
Ortsnetz Steinfeld (Hs-Nr. 42) Küche Spüle	0	0	0	0	0	n.u.	0,06
HB Steinfeld Schöpfprobe	0	0	0	0	0	n.u.	0,04
TB (Rohwasser)	0	0	0	0	0	n.u.	---
Reinwasserbehälter im Wasserhaus	0	4	0	0	0	n.u.	----

KBE= Kolonie bildende Einheiten
n.u. = nicht untersucht

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2011 verpflichtet ist, unverzüglich jedes Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 09229-7083 (Mo-Fr) bzw. 0172-8958616 (Wochenende).

Dieses Dokument ist eine Vorab-Information. Ein durch Unterschrift freigegebener Prüfbericht folgt in Kürze.